UGELLI		NWMA25B		NWMA14B	OH-OS & OH-VSO	OH-SW	OH-L1	OH-L2	OH-SWC	OH-CO	OH-PX1	K6 "Full flooding" application				K6 Local application	NWMO 14	B1 Hudston	B1 Bengal	K1 Biscay	F1 Tampa	APS	KIP	Vesuvius	Etna	N-pipe	F102	Facade	NWMO 14	HS water spray	MS water spray
Protocollo di prova		CEN/TS 14972 appendice A3	Car parking VDS procedure	FM 5560 appendice G.1	FM 5560 appendix G (HC-1, formel LH)	Appendice B – DFL807 28 open space	IMO MSC265(84)					FM 5560 appendice E ed F		IMO 1165		IMO 1387	CEN/TS 14972 A.1	IMO 1165				APPLICAZIONI SPECIALI – TEST DI SPEGNIMENTO SPECIFICO								N.A.	
Approvazione		DFL witness	TE.S.I. witness	UMD witness	FM approval	DNV witness	Lloyds register, DNV		FM approval	DNV witness	Lloyds register, DNV	FM approval		DNV Med	Lloyds register / DNV Med	Llyods register, DNV	UNIMORE witness	DNV											FM approval	//
Massima altezza/volume		4 m /illimitato	3.5 m /illimatato	2.5 m / 12 m^2 max	5 m / illimitato	2.5 m / illimitato	2.5 m / illimitato	5.0 m / illimitato	5 m / illimitato	2.5 m / illimitato	2.5 m / illimitato	8 m / 800 m^3	12 m / 4610 m^3	10 m / 3842 m^3	10 m / 5036 m^3	N.A.	4 m / 100 m^3	1 m / illimitato	1 m / illimitato	0.75 m / illimitato	1.1 m / illimitato									N.A.	
APPLICAZIONI	Hotel	X		X	X	X	X	X	X	X																				
	Ufficio	X			X	X	X	X	X	X																				
	Scuole/università	X			X	X	X	X	X	X																				
	CED	X			X	X	X	X																						
	Edifici storici	X			X	X	X	X	X	X																				
	"Grattacielo"	X			X	X	X	X	X	X																				
	Ospedali	X		X	X	X	X	X	X	X																				
	Biblioteche	X			X	X	X	X	X	X																				
	Museo	X			X	X	X	X	X	X																				
	Archivio	X			X						X																			
	Aree residenziali	X		X	X	X	X	X	X	X																				
	Ristoranti (zone sedere)	X			X	X	X	X																						
	Sotto-tetto (es. ligneo)	X			X	X	X	X																						
	Atrio	X			X	X	X	X																						
	Corridoio	X			X	X	X	X		X																				
	Centri commerciali	X			X						X																			
	Zone deposito (limitate)	X			X																									
	Teatro (no palcoscenico)	X			X	X	X	X	X	X	X																				
	Palcoscenico teatro																												X	X
	Garages		X								X																			
	Sale macchine											X	X	X	X	X	X													
	Turbine											X	X	X	X	X														
	Bilge o zone similari																	X	X	X	X									
	Sale prove motori/veicolo											X	X	X	X	X	X													
	Trasformatori (locali)											X	X	X	X	X	X													
	Trasformatori (aperto)																												X	X
	Raffinerie																												X	X
	Off-shore																												X	X
	Atrio																					X								
	Hall																					X								
	Lobby																					X								
	Sottotetti inclinati																						X							
	Friggitici industriali																							X	X					
	Tunnel																									X				
	Natri trasportatori																									X				
	Hangar																										X			
	Depositi di biomasse																									X				
	Protezione delle facciate																											X		
	Sauna																											X		
	Cartotecnica											X	X	X	X	X												X		

X = tipica applicazione dell'ugello; X = applicabile, ma da verificare. Gli ugelli B1 utilizzano acqua + 1% di AFFF

bettati ANTINCENDIO